

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Šedivce, 562
PSČ, místo: 164 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Nebušice (729876), 1194/19
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 287 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.2

Velmi
úsporná

B

73.8

Úsporná

C

98.4

Méně úsporná

D

141

Nehospodárná

E

184

Velmi
nehospodárná

F

228

Mimořádně
nehospodárná

G

F
206

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 36
- elektřina: 8.8
- kusové dřevo, dřevní stěpka: 2.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.61 W/(m²·K)

E



Mátná potřeba tepla
na vytápění

91.9 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

165 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

146 kWh/(m²·rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14.4 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

5.09 kWh/(m²·rok)

D

Energetický specialista: Ing. Pavel Jahelka

Osvědčení č.: 1084

Kontakt: jahelka@ecoten.cz

Ev. č. průkazu: 37/246.0

Vyhotoveno dne: 06.08.2021

Podpis: